

Gdańsk, dnia 05.06.2019r.

**Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk**

Dot. Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na roboty budowlane przy zabytku: Wymiana parkietu w Sali Mieszczańskiej oraz renowacja parkietu w holu I piętra Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie Wykonawcy:

Niniejszym składam zapytanie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału na ramki otaczającej kwadraty jako drewna ciemnego w całym przekroju (egzotyczne, modyfikowane) zamiast powierzchnie bejcowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania materiału na ramki otaczającej kwadraty jako drewna ciemnego w całym przekroju (egzotyczne, modyfikowane) zamiast powierzchnie bejcowanego. Tym samym Zamawiający rezygnuje z wymogu barwienia części klepek w obrębie „ramek”. Powyższe należy uwzględnić przy wyliczeniu ceny ofertowej.

II. W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ.

1. W załączniku nr 6 do SIWZ - Dokumentacja opisowa, ust. 10 (na str. 5), otrzymuje brzmienie:

„10. Wykonanie nowej podłogi (wg projektu) z drewna dębowego dobrze wysezonowanego. Klepki gr. 22 mm montowane na pióro – wpust. Wyznaczone w projekcie elementy ciemniejsze – „ramki” należy wykonać z drewna ciemniejszego w całym przekroju. Dopuszcza się gatunki egzotyczne, albo po obróbce termicznej np. dąb, jesion. Wybór materiału do wykonania „ramek” należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej.”

2. W załączniku nr 7 – Przedmiar robót - poz. 8 kol. 3 otrzymuje brzmienie:

„Posadzki z parkietu dębowego mozaikowego. Klepki parkietowe gr 22 mm i wymiarze 10x50 cm. Nową podłogę wykonać (wg projektu) z drewna dębowego dobrze wysezonowanego. Klepki gr 22 mm montowane na pióro-wpust. Wyznaczone w projekcie elementy ciemniejsze – „ramki” należy wykonać z drewna ciemniejszego w całym przekroju. Dopuszcza się gatunki egzotyczne albo po obróbce termicznej np. dąb, jesion. Wybór materiału do wykonania „ramek” należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej”

Wskazane zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę, w tym wyceniony przedmiar, który należy załączyć do oferty.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.