


POZIOM "0" - PARTER



| LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRID | |
|---|---|
| | PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL.....-FT-xx-X-S- 9 szt. |
| | PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL.....-3-FT-xx-X-S- 8 szt. |
| | PIKTOGRAM FOTOLUMINESCENCYJNY -24 szt. |
| | CRYSTAL LED 0000-PL-AR-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.....-X, natynkowa -52 szt. |
| | CRYSTAL LED 0000-PL-RP-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.....-X, natynkowa -15 szt. |

3.3 Numeracja systemu H-300 (numer linii numer lampy)

90° MOCOWANIE NAŚCienne POD KĄTEM 90° W138 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....-24 szt.

45° MOCOWANIE NAŚCienne POD KĄTEM 45° W161 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....- 7 szt.


- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRAWOWANIA

| | | | |
|--|------|--|------|
| | P105 | | P122 |
| | P106 | | P123 |
| | P115 | | P124 |
| | P117 | | P125 |
| | P118 | | P126 |
| | P121 | | P127 |
| | P155 | | P156 |

ul. Świętojańska

Uwagi:

1. Dokładne miejsca montażu opraw oraz sposób ich montażu należy uzgodnić z Inwestorem/Inżynierem nadzoru i uwzględnić w specyfikacji technicznej Inwestora/Konservatora.
2. Przed zamontowaniem opraw wraz z elementami dodatkowymi należy ustalić kolor RAL dla każdej poszczególniej oprawy z przedstawicielem Inwestora/Konservatorem.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Przebiegię przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpowozowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej odpowiadającej dla danego elementu oddzielenia.
5. Numerację opraw należy potwierdzić przed zamontowaniem.

| | | | | | |
|--|----------|---|---|------|--------|
| Kocidoł p.w. Św. Jana, Świętojańska 90, 80-940 Gdańsk | | Podpis | | Data | Bramka |
| EneLSAR Tomasz Kulasa 80-934 Gdańsk, ul. Św. Ducha 89/4 | | PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Kulasa upr. bud. w spec. elektr. nr POWM319PWB218 | | | |
|  | STADIUM | | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| | INWESTOR | | Nadwyżka Centrum Kultury, ul. Korzenia 53/55, 80-951 Gdańsk | | |
| Projekt instalacji oszczędnościowego i ewaluacyjnego kocioła p.w. Jan w Gdańsku | | | Nr projektu PWE.021 | | |
| SKALA 1:100 | | | Plan instalacji elektrycznej cz. I | | |
| NIP: 883-309-42-82 REGON: 221951514 | | | Nr rysunku E-1 | | |