

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD	
	PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL.....-FT-xx-X-S- 9 szt.
	PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL.....3-FT-xx-X-S- 8 szt.
	PIKTOGRAM FOTOLUMINESCENCYJNY -24 szt.
	CRYSTAL LED 0000-PL-AR-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.....-X, natynkowa -52 szt.
	CRYSTAL LED 0000-PL-RP-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.....-X, natynkowa- 15 szt.

PI05	PI22
PI06	PI23
PI15	PI24
PI17	PI25
PI18	PI26
PI21	PI27
PI55	PI56

3.3 Numeracja systemu H-300 (numer linii.numer lampy)

90° MOCOWANIE NAŚCIENNE POD KĄTEM 90° W138 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....-24 szt.

45° MOCOWANIE NAŚCIENNE POD KĄTEM 45° W161 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....- 7 szt.

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Kościół pw. Św. Jana, Świętojańska 50, 80-840 Gdańsk

ENELSAR Tomasz Kulesza
80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 99/4

NIP:583-308-82-92
REGON: 221951514

PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. Tomasz Kulesza** **upr. bud. w spec. elektr. nr POM/0313/PWBE/18**	**Podpis**	**Data**	**Branża**
STADIUM	**PROJEKT WYKONAWCZY**		**10.2022**	**Elektr.**
INWESTOR	**Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk**			
Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kościoła św. Jana w Gdańsku			**Nr projektu** **PW.E.021**	
SKALA 1:100	**Plan instalacji elektrycznej poziom +1**		**Nr rysunku** **E-3**	